CERTIFICATO DI ANALISI

Prelievo a cura:

CBL S.p.A.

Data di prelievo:

13/06/17

N° progressivo di prelievo:

9

Data di arrivo del campione:

13/06/17

Campione acqua potabile:

Olevano - out accumulo

Parametri analizzati (I parametri indicati in elenco con il simbolo ♦ fanno parte del "controllo di routine" e quelli indicati con il simbolo □ fanno parte del "controllo di verifica", ai sensi del DLg n. 31 del 2 febbraio 2001, Allegato II)	Unità di Misura	Valore ottenuto	Valore di parametro (ai sensi del DLg n. 31 del 2 febbraio 2001)
C) Concentrazione ioni idrogeno (♦, □)	рН	7,5	6,5 ≤ pH ≤ 9,5
C) Conduttività (♦, □)	μS. cm-1	524	2500
C) Cloruro (□)	mg/l		250
C) Solfato (□)	mg/l	35	250
C) Durezza (□)	°F	33	15-50°F val.consigliato
C) Residuo secco a 180 °C (□)	mg/l	350	1500 val. max. consigliato
B) Nitrato (□)	mg/l		50
B) Nitrito (□)	mg/l	. 有美国直接管理	0,50
C) Ammonio (♦, □)	mg/l	<0,05	0,50
C) Ossidabilità (□)	mg/l O ₂		5,0
B) Tetracloroetilene e Tricloroetilene (□)	μ g /l	Inf. al limite di rilevabilità	10
B) Trialometani –Totale (□)	μ g /l	Inf. al limite di rilevabilità	30
C) Ferro (♦, □)	μg/l	<20	200
C) Manganese (□)	μ g /l	<5	50
C) Disinfettante residuo (♦, □)	mg/l		0,2 val.cons. (se impiegato)
B) Antiparassitari (□)	μ g /l	Inf. al limite di rilevabilità	0,10
B) Antiparassitari –Totale (□)	μg/l	Inf. al limite di rilevabilità	0,50
C) Batteri coliformi a 37 °C (♦, □)	n°/100 ml	0	0
A) Escherichia coli (♦, □)	n°/100 ml	0	0
A) Enterococchi (□)	n°/100 ml	0	0
C) Conteggio delle colonie a 22 °C (□)	n°/1 ml	1	-
 parametri segnati con le lettere A), B), C) indicano ci GIUDIZIO al campione: 1- conformation 		o contenuti rispettivamente nelle P 01 per i parametri A) e B) ricerc	
2- superam NOTE: Il valore di Arsenico viene inviato con c		di parametro" per i parametri (indicatori) ricerc rte.	

TE: Il valore di Arsenico viene inviato con certificato a parte.

Calcio*		mg/l		Rif. DPR 236/88
Magnesio*		mg/l		Rif. DPR 236/88
Fenoli*		μg/l		Rif. DPR 236/88
Tensioattivi anionici (MBAS)*	3	μg/l		Rif. DPR 236/88
Fosforo*		μg/l		Rif. DPR 236/88
Materie in sospensione*				Rif. DPR 236/88
Conteggio delle colonie a 37 °C*		n°/1 ml	3	Rif. DLg 31/2001

*parametro non contemplato dai controlli di routine e di verifica, come da All. Il DLg 31/01, ma eventualmente indicato, dall'Autorità Sanitaria competente, come "parametro accessorio" (art.8, comma 3, DLg 31/01).

> Il Responsabile del Laboratorio Analisi Acque (Dott ssa Lorena Vercesi)