PAVIA ACQUE S.c.a.r.l. - Pavia

LABORATORIO ANALISI ACQUE
Via dei Mille, 8 - 27049 Stradella (PV)

CERTIFICATO DI ANALISI

- *Prelievo a cura:* CBL S.p.A.
- *Data di prelievo:* 26/04/17
- *N° progressivo di prelievo:* 8
- *Data di arrivo del campione:* 26/04/17
- *Campione acqua potabile:* Scaldasole – out accumulo

Parametri analizzati (I parametri indicati in elenco con il simbolo ♦ fanno parte del *"controllo di routine"* e quelli indicati con il simbolo □ fanno parte del *"controllo di verifica"*, ai sensi del DLg n. 31 del 2 febbraio 2001, Allegato II)	*Unità di Misura*	**Valore ottenuto**	*Valore di parametro* (ai sensi del DLg n. 31 del 2 febbraio 2001)
C) Concentrazione ioni idrogeno (♦, □)	pH	7,7	6,5 ≤ pH ≤ 9,5
C) Conduttività (♦, □)	µS. cm-1	180	2500
C) Cloruro (□)	mg/l		250
C) Solfato (□)	mg/l	8	250
C) Durezza (□)	°F	11	15-50°F val.consigliato
C) Residuo secco a 180 °C (□)	mg/l	111	1500 val. max. consigliato
B) Nitrato (□)	mg/l		50
B) Nitrito (□)	mg/l		0,50
C) Ammonio (♦, □)	mg/l	<0,05	0,50
C) Ossidabilità (□)	mg/l O_2		5,0
B) Tetracloroetilene e Tricloroetilene (□)	µg/l	Inf. al limite di rilevabilità	10
B) Trialometani –Totale (□)	µg/l	Inf. al limite di rilevabilità	30
C) Ferro (♦, □)	µg/l	<20	200
C) Manganese (□)	µg/l	<5	50
C) Disinfettante residuo (♦, □)	mg/l		0,2 val.cons. (se impiegato)
B) Antiparassitari (□)	µg/l	Inf. al limite di rilevabilità	0,10
B) Antiparassitari –Totale (□)	µg/l	Inf. al limite di rilevabilità	0,50
C) Batteri coliformi a 37 °C (♦, □)	n°/100 ml	0	0
A) Escherichia coli (♦, □)	n°/100 ml	0	0
A) Enterococchi (□)	n°/100 ml	0	0
C) Conteggio delle colonie a 22 °C (□)	n°/1 ml	2	--

I parametri segnati con le lettere **A)**, **B)**, **C)** *indicano che gli stessi sono contenuti rispettivamente nelle* Parti A, B o C, All.I DLg 31/01.

- ***GIUDIZIO al campione:*** **1- conformità al DLg 31/01 per i parametri A) e B) ricercati: SI [X] NO [ ]**

2- superamento "Valore di parametro" per i parametri C) (indicatori) ricercati: NO [X] SI [ ]

NOTE: Il valore di Arsenico viene inviato con certificato a parte.

*Calcio**	*mg/l*		Rif. DPR 236/88
*Magnesio**	*mg/l*		Rif. DPR 236/88
*Fenoli**	*µg/l*		Rif. DPR 236/88
*Tensioattivi anionici (MBAS)**	*µg/l*		Rif. DPR 236/88
*Fosforo**	*µg/l*		Rif. DPR 236/88
*Materie in sospensione**	--		Rif. DPR 236/88
*Conteggio delle colonie a 37 °C**	*n°/1 ml*	1	Rif. DLg 31/2001

**parametro non contemplato dai controlli di routine e di verifica, come da All. II DLg 31/01, ma eventualmente indicato, dall'Autorità Sanitaria competente, come "parametro accessorio" (art.8, comma 3, DLg 31/01).*

Il Responsabile del Laboratorio Analisi Acque
(Dott.ssa Lorena Vercesi)